

Auswahl des geeigneten Wasseraufbereitungsfilters

Geschirrspülmaschine Topfspülmaschine Bandspülmaschine

geschätzter Verbrauch

Wasserhärte Rohwasser

Filtermodell (bis max 40°C)

Alternativmodell (bis max 40°C)

Filtermodell (bis max 65°C)

max. 200 Liter/Tag		
ab 10° GH	ab 15° GH	ab 20° GH
KE 16	KE 16	KE 16
KE 30 KEM 31	KE 30 KEM 31	KE 30 KEM 31
KE 20 W	KE 20 W	KE 20 W

max. 400 Liter/Tag		
ab 10° GH	ab 15° GH	ab 20° GH
KE 16	KE 30	KE 50
KE 30 KEM 31	KEM 31	KEM 51
KE 20 W	KE 20 W	KE 40 W

max. 1000 Liter/Tag		
ab 10° GH	ab 15° GH	ab 20° GH
KE 50	KE 50	KE 50
KEM 51	KEM 51	KEM 51
KE 40 W	KE 40 W	KE 40 W

Testset zur Härtebestimmung

Gesamthärtemessbesteck (GH) bei Enthärtungsanlagen

Die technischen Daten der Enthärter finden Sie:
Kabinettenthärter (KE)